




Série UFR1495 3"-8" - Instructions d'installation


Anneau de retenue Split 1400 pour tuyaux en fonte ductile pour les installations de tuyaux nouvelles ou existantes



1. Assemblage de l'anneau de retenue (Split 1400) : Assemblez sans serrer les moitiés du presse-étoupe Split 1400 sur le tuyau en installant un boulon en T à travers le collier avant et la plaque de connexion arrière. **Important : Assurez-vous que l'extension de la lèvre du presse-étoupe (la lèvre normalement utilisée pour comprimer un joint d'étanchéité mécanique) est orientée dans la direction opposée à la retenue de mouvement du tuyau prévue. Pour limiter le mouvement du tuyau dans les deux sens, installez deux presse-étoupes 1400 fendus avec les lèvres face à face avec une séparation d'environ 1".** Assemblez les moitiés de manière à ce que le côté plat de la pince soit à l'extérieur de la moitié du presse-étoupe et que le côté plat de la plaque du connecteur soit à l'extérieur du presse-étoupe. Voir figure 1.

2. Amenez toutes les cales en contact avec la surface du tuyau en tournant les vis de commande Auto-Tork dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les vis soient serrées à la main.
3. Serrez chaque vis d'actionnement Auto-Tork en la tournant d'environ 180° (1/2 tour), en alternant entre les vis jusqu'à ce que les têtes de rupture se tordent. Remarque : Pour réutiliser ou réinstaller après le retrait des têtes de rupture Auto-Tork ; serrez la tête hexagonale de 5/8 po de la vis d'actionnement à 75 lb-pi.
4. Enveloppez le presse-étoupe et le tuyau de manière à isoler le béton des presse-étoupes et des cales.

Figure 1



Côté plat de
plaque de connexion

Côté plat de
serrer

Reportez-vous au site Web de FMB (<http://www.fordmeterbox.com>) pour obtenir des instructions et des informations sur le produit supplémentaires et les plus récentes.



Ford Meter Box Co., Inc.

775 Manchester Avenue, PO Box 443, Wabash, Indiana, États-Unis 46992-0443

Téléphone : 260-563-3171 FAX : 800-826-3487 FAX outre-mer : 260-563-0167 [http://](http://www.fordmeterbox.com)

www.fordmeterbox.com